



Gmina Miejska Górka



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Gmina Miejska Górka  
ul Rynek 33,63-910 Miejska Górka  
tel 065/5474507, fax 5474421  
NIP 6991870879 REGON 411050770

Miejska Górka, dn. 16.01.2018 r.

WI.271.1.2018.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej w Miejskiej Górcie, ul. Hubala”

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi.

Pytania:

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada aktualne uzgodnienia z właścicielami sieci (sieć elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, wodociągowa, gazowa i kanalizacji sanitarnej) znajdujących się w pasie drogowym przedmiotowej inwestycji.
2. Dotyczy D.04.07.01a, D.05.03.05a. Specyfikacje przywołują nieaktualne WT1, WT2-2010. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymagań w stosunku do MMA i przedstawienie ich w oparciu o aktualne WT-1, WT-2 2014? Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku.

Odpowiedzi:

1. Zamawiający nie posiada uzgodnień z właścicielami sieci znajdujących się w pasie drogowym, gdyż przy przebudowie drogi zgodnie z obowiązującymi przepisami nie jest to wymagane. Przebudowa nie ingeruje w prawidłowo ułożone sieci uzbrojenia terenu. Niweleta drogi zasadniczo pozostaje na istniejącym poziomie (maksymalne obniżenie w stosunku do obecnego poziomu to 8 cm).
2. Zamawiający dopuszcza stosowanie MMA w oparciu o aktualne WT.

Z up. BURMISTRZA  
Naczelnik  
Wydziału Inwestycyjnego  
mgr inż. Piotr Poprawa