

Miejska Górk, 03.02.2017 r.

RI.271.1.2017

Uczestnicy postępowania

nr RI.271.1.2017

Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ
i ubiegają się o zamówienie publiczne pn.
„Budowa hali widowiskowo-sportowej
w Miejskiej Górcie”

WYJAŚNIENIE NR 1

odpowiedź na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr RI.271.1.2017
pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Miejskiej Górcie”

Nr ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w BZP: 9398-2017, data zamieszczenia:
17.01.2017 r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w związku z wniesionymi przez Wykonawców na podstawie art. 38 ust. 1 w/w ustawy zapytaniami o wyjaśnienie treści SIWZ w przetargu nieograniczonego na „Budowę hali widowiskowo-sportowej”, Zamawiający przedstawia poniżej pytania oraz odpowiedzi.

Pytanie:

1. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności między przedmiarem a projektem dot. materiału z jakiego ma zostać wykonana instalacja hydrantowa(w przedmiarach oraz projekcie są podane rury miedziane, natomiast w specyfikacji technicznej są rury stalowe ocynkowane)

Odpowiedź:

Ad. 1. Instalacja hydrantowa wykonana ma zostać z rur miedzianych.


BURMISTRZ
mgr Karol Skrzypczak