



Gmina Miejska Górk
ul Rynek 33.63-910 Miejska Górk
tel 065/5474507, fax 5474421
NIP 6991870879 REGON 411050770

Miejska Górk, 30.12.2019 r.

WI.271.10.2019

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
„Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozstępniewo i Gostkowo”**

WYJAŚNIENIE NR 2

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), udziela następujących wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie:

1. Czy zbiorniki pompowni przydomowych PS2, PS3, PS4 i PS7 o średnicy ϕ 800 oraz pompowni sieciowych PS1, PS5 i PS6 o średnicy ϕ 1500, mają być wykonane z polimerobetonu oraz wyposażone w moduł GPRS (zgodnie z dokumentem: przedmiar robót) oraz czy mają być wpięte do systemu monitoringu znajdującego się na oczyszczalni ścieków w Karolinkach?

Odpowiedź:

1. Zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, przepompownie o ϕ 800 mm mają być wykonane z materiału PEHD, a przepompownie o ϕ 1500 mm z kręgów betonowych C35/45. Przepompownie mają być wyposażone w system monitoringu GPRS spójny z systemem funkcjonującym u administratora oczyszczalni ścieków w Karolinach. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w dokumencie pomocniczym, służącym do określenia przybliżonego zakresu zadania, lecz nie stanowiącym opisu przedmiotu zamówienia tj. w przedmiarze robót na przepompownie ścieków z rurociągami tłocznymi w pozycji nr 44 zamiast „z polimerobetonu” powinno być „z kręgów betonowych C35/45” oraz w pozycji nr 14 i 15 zamiast „z polimerobetonu” powinno być „z materiału PEHD”

W związku z udzielonymi w dniu dzisiejszym wyjaśnieniami Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zmienia termin składania ofert na dzień 14.01.2020 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi 14.01.2020 r. o godz. 10:05.


BURMISTRZ
Karol Skrzypczak