

Miejska Górk, 30.01.2017 r.

RI.271.1.2017

**Uczestnicy postępowania
nr RI.271.1.2017
Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ
i ubiegają się o zamówienie publiczne pn.
„Budowa hali widowiskowo-sportowej
w Miejskiej Górcie”**

WYJAŚNIENIE NR 7

**odpowiedź na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr RI.271.1.2017
pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Miejskiej Górcie”**

**Nr ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w BZP: 9398-2017, data zamieszczenia:
17.01.2017 r.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w związku z wniesionymi przez Wykonawców na podstawie art. 38 ust. 1 w/w ustawy zapytaniami o wyjaśnienie treści SIWZ w przetargu nieograniczonego na „Budowę hali widowiskowo-sportowej”, Zamawiający przedstawia poniżej pytania oraz odpowiedzi.

Pytania:

- 1. Proszę o informacje czy drzwi aluminiowe EI60 mają być wyposażone w elektrozaczep, oraz czy mają być obustronnie wyposażone w pochwyty, czy klamki.*
- 2. Proszę o informacje czy szyby zespolone należy wykonać obustronnie jako P4.*
- 3. Proszę o informacje jakie należy zastosować sufity podwieszane.*

Odpowiedzi:

Ad.1. W drzwiach aluminiowych EI60 nie ma konieczności montażu elektrozaczepów. Drzwi wyposażono w pochwyty wg rys. nr 14.

Ad.2. Szyby należy wykonać obustronnie jako P4.

Ad.3. Zaprojektowano sufity podwieszane z kasetonów z wyprasek z twardej wełny mineralnej układanych na ruszcie systemowym typu OWA lub równoważne. Informacje dotyczące sufitów znajdują się w opisie w pkt. 5.2.17 i na rysunkach nr 4, 5, 6, 7, 8.



z up. **BURMISTRZA**
Sekretarz Miejskiej Górk
mgr Adam Sandura