

Miejska Górka, 30.01.2017 r.

RI.271.1.2017

**Uczestnicy postępowania
nr RI.271.1.2017
Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ
i ubiegają się o zamówienie publiczne pn.
„Budowa hali widowiskowo-sportowej
w Miejskiej Górcie”**

WYJAŚNIENIE NR 8

**odpowiedź na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr RI.271.1.2017
pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Miejskiej Górcie”**

**Nr ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w BZP: 9398-2017, data zamieszczenia:
17.01.2017 r.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w związku z wniesionymi przez Wykonawców na podstawie art. 38 ust. 1 w/w ustawy zapytaniami o wyjaśnienie treści SIWZ w przetargu nieograniczonego na „Budowę hali widowiskowo-sportowej”, Zamawiający przedstawia poniżej pytania oraz odpowiedzi.

Pytania:

- 1. Czy w oknach O5 zlokalizowanych na elewacji południowej budynku należy zastosować żaluzje, czy też szklenie o wartości współczynnika słonecznego g odpowiadającego obecnie obowiązującym przepisom rozporządzenia „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”?*
- 2. Prosimy o podanie parametrów technicznych maszyny czyszczącej – poz. 26 przedmiaru wyposażenie.*
- 3. Prosimy o podanie gatunków oraz poszczególnych ilości drzew i krzewów, jakie należy wycenić w poz. 44 przedmiaru drogowego. Brak projektu zieleni.*
- 4. Prosimy o podanie danych technicznych ścianek systemowych do wc (rodzaj materiału, grubość płyt, kolor).*

Odpowiedzi:

Ad.1. W oknach O5 znajdujących się na rzucie piętra (trybun) nie zaprojektowano żaluzji. Należy zastosować szklenie o wartości współczynnika słonecznego g odpowiadającego obecnie obowiązującym przepisom rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Ad.2. Przyjęto maszynę czyszczącą Numatic TTB 4055T Twintec lub równoważną. Automat szorująco - zbierający z trakcją zasilany bateryjnie:

- wydajność teoretyczna 2000 m²/h
- rozmiar pada 1x20"
- szerokość robocza 55 cm (ssawa 860 mm)

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 860 mm
- szczotka czyszcząca 606028
- 2 szt. baterie żelowe 100 Ah
- wbudowany prostownik

Dane techniczne:

- Silnik szczotki – 400 W
- Silnik ssawy – 400 W
- Napięcie – 24 V 100 Ah
- Szerokość szczotki – 550 mm
- Obroty szczotki – 100 rpm
- Pojemność zbiornika - 2x40 L
- Waga – 142 kg
- Wymiary - 560x1060x1160 mm

Ad.3. Wycenę gatunków, ilości drzew i krzewów wykonać należy w oparciu o projekt branży drogowej (załącznik nr 12 do SIWZ - projekt wykonawczy, str. nr 10).

Ad.4. Opis ścianek systemowych:

Kabina systemowa wykonana w systemie AQUARI HPL gr. 12 mm w kolorze RAL 7046 oraz RAL 1003, wg rys. nr 28.

z up. BURMISTRZA
Sekretarza Miejskiej Górki

mgr Adam Bandura