

Miejska Górka, 30.01.2017 r.

RI.271.1.2017

Uczestnicy postępowania
nr RI.271.1.2017
Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ
i ubiegają się o zamówienie publiczne pn.
„Budowa hali widowiskowo-sportowej
w Miejskiej Górcie”

WYJAŚNIENIE NR 9

odpowiedź na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr RI.271.1.2017
pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Miejskiej Górcie”

Nr ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w BZP: 9398-2017, data zamieszczenia:
17.01.2017 r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w związku z wniesionymi przez Wykonawców na podstawie art. 38 ust. 1 w/w ustawy zapytaniami o wyjaśnienie treści SIWZ w przetargu nieograniczonego na „Budowę hali widowiskowo-sportowej”, Zamawiający przedstawia poniżej pytania oraz odpowiedzi.

Pytania:

1. *W przedmiarze robót występują różnice w zestawieniu stolarki drzwiowej drewnianej pomiędzy zestawieniem stolarki.*

W poz. 177 są drzwi D2z w ilości 1+2 szt., w zestawieniu 5+6 szt.

W poz. 176 są drzwi D5 i D6 drewniane a w zestawieniu są drzwi aluminiowe ujęte w poz. 182 i 183.

Prosimy o ewentualne wprowadzenie korekt do przedmiaru.

Odpowiedzi:

Ad.1. W odpowiedzi na złożone zapytanie prosimy o przyjęcie w pozycjach przedmiaru budowlanego następującego obmiaru w następujących pozycjach:

Poz. 176 KNR 2-02 1017-02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne z szybą - płytowe z okleiną HPL, z wyposażeniem w 3 wzmocnione zawiasy trójelementowe, szyba bezpieczna, zamek dostosowany pod wkładkę patentową system klucza masterkey, z blokadą łazienkową, skrzydło zawiera wzmocnienie pod samozamykacz z klamką:

<D1> $0,90 \cdot 2,05 \cdot (18+18)$	m2	66,420
<D1z> $0,90 \cdot 2,05 \cdot (7+6)$	m2	23,985
<D5> $(0,90+0,70) \cdot 2,05 \cdot (3+4) \cdot 0$ <aluminiumowe>	m2	0,000
<D6> $(0,90+0,70) \cdot 2,05 \cdot (1) \cdot 0$ <aluminiumowe>	m2	0,000
RAZEM		90,405 m2

Poz. 177 KNR 2-02 1017-02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne z szybą - płytowe z okleiną HPL, z wyposażeniem w 3 wzmocnione zawiasy trójelementowe, szyba bezpieczna, zamek dostosowany pod wkładkę patentową system klucza masterkey, z blokadą łazienkową, skrzydło zawiera wzmocnienie pod samozamykacz, skrzydła z kratką wentylacyjną ze stali nierdzewnej, z klamką:

<D2> $0,90 \cdot 2,05 \cdot (1+2)$	m2	5,535
<D2z> $0,90 \cdot 2,05 \cdot (5+6)$	m2	20,295
<D3> $0,80 \cdot 2,05 \cdot (4)$	m2	6,560
<D3z> $0,80 \cdot 2,05 \cdot (4+2)$	m2	9,840
RAZEM		42,230 m2

z up. BURMISTRZA
Sekretarz Miejskiej Górci

mgr Adam Bandura